

Số: 270/YCBG-BV

Phú Yên, ngày 16 tháng 06 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp mua sắm, sửa chữa với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Nguyễn Thị Minh Phú, bộ phận văn thư; số điện thoại: 02573829023
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

(Báo giá đến phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: báo giá hàng hóa, dịch vụ...theo yêu cầu báo giá số...ngày..., tháng..., năm... của bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 08h ngày 16.. tháng 06 năm 2025 đến trước 17h ngày 21.. tháng 06 năm 2025
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 21..tháng 06 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ sửa chữa, thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư lắp đặt hệ thống khí y tế:

Số TT	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật, cấu hình, mô tả	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ngõ ra Oxy (O) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, EN ISO 13485, MDD 93/42/EEC hoặc CE - Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM2022, ISO 7396-1 - Chuẩn đầu cắm: DIN 13260-2 (Chuẩn Đức), tương thích ngõ ra hiện hữu - Lắp âm hoặc gắn nổi - Nhãn màu phân biệt rõ ràng; thao tác nhanh - Có van sơ cấp và thứ cấp phục vụ bảo trì - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau.	Bộ	32
2	Ngõ ra khí nén Air 4 (A4)	Bộ	17

	- Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, EN ISO 13485, MDD 93/42/EEC hoặc CE - Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM2022, ISO 7396-1 - Chuẩn đầu cắm: DIN 13260-2 (Chuẩn Đức), tương thích ngõ ra hiện hữu - Lắp âm hoặc gắn nổi - Nhãn màu phân biệt rõ ràng; thao tác nhanh - Có van sơ cấp và thứ cấp phục vụ bảo trì - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau.		
3	Ngõ ra khí hút chân không (Vac) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, EN ISO 13485, MDD 93/42/EEC hoặc CE - Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM2022, ISO 7396-1 - Chuẩn đầu cắm: DIN 13260-2 (Chuẩn Đức), tương thích ngõ ra hiện hữu - Lắp âm hoặc gắn nổi - Nhãn màu phân biệt rõ ràng; thao tác nhanh - Có van sơ cấp và thứ cấp phục vụ bảo trì - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau.	Bộ	32
4	Đầu cắm nhanh khí nén Air 4 - Tiêu chuẩn CE/ISO - Chuẩn đầu cắm tương thích với ngõ ra hiện hữu - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau	Bộ	10
5	Bộ tạo ẩm và điều chỉnh lưu lượng Oxy - Lưu lượng kế Oxy 0–15 lít/phút - Bình tạo ẩm polycarbonate 200ml hấp tiệt trùng 121°C - Hàng mới 100%, chuẩn đầu cắm tương thích - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau	Bộ	15
6	Điều áp hút và bình hút gắn tường - Điều áp hút đến -950 mbar - Bình hút ≥ 2000 ml bằng polycarbonate - Dây silicon ≥ 3 mét - Hấp tiệt trùng, chuẩn đầu cắm tương thích - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau	Bộ	10
7	Ống đồng chuyên dụng khí y tế - Tiêu chuẩn: HTM 02-01, EN ISO 7396-1, ISO 9001, CE, EN 13348 - Độ sạch ≤ 0.2 mg/dm² (EN 723/ASTM B280) - Khắc laser thông tin, đóng gói chuẩn - Dạng ống thẳng dài 5 mét, bịt hai đầu và bọc plastic		

	- Hãng/ nước sản xuất:...		
	- Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau		
7.1	Ống đồng y tế Quy cách: phi12mm x dày 0.6 x dài 5000mm	Mét	210
7.2	Ống đồng y tế phi 22mm x dày 0.9mm x dài 5000mm	Mét	150
8	Phụ kiện kết nối ống đồng phi12mm, phi22mm	Lô	01
9	Van khóa ống đồng phi 15mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, CE, ISO 13485, MDD 93/42/EEC - Tiêu chuẩn lắp đặt: HTM2022, ISO 7396-1 - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau	Cái	12
10	Hộp bảo vệ đường ống - Kích thước: (80 x 50 x 200)mm/ hộp - Chất liệu: Nhựa, bền, dễ thi công lắp đặt - Hãng/ nước sản xuất:... - Năm sản xuất: Năm 2024 trở về sau	Hộp	60

- **Yêu cầu:** Báo giá trọn gói đã bao gồm lắp đặt, chi phí vận chuyển, thuế và các chi phí liên quan nếu có.

- **Ghi chú:** Đề nghị đính kèm bản mô tả kỹ thuật, hình ảnh (nếu có) và tài liệu năng lực nhà cung cấp

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (đ/b);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Đăng tải Website SYT;
- Đăng tải HT mạng đầu thầu;
- Lưu: VT; VT-TBYT.



Bùi Anh Hòa