

Số: 302/TMBG-BV

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 07 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc cung cấp dịch vụ lắp đặt đường dây dẫn sau công tơ
tại cơ sở 368 Trần Hưng Đạo

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị thư mời báo giá

- Đơn vị gửi thư mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
+ Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nguyễn Thị Minh Phú
+ Chức vụ: Văn thư + Số điện thoại: 02573.829.023
+ Địa chỉ tiếp nhận bản điện tử: bvdk.syt@phuyen.gov.vn
- Trường hợp tiếp nhận báo giá trực tiếp:
- Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (15 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk)
- Hồ sơ chào giá được bỏ vào phong bì, niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ nội dung: “Báo giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ ... theo thư mời báo giá số..., ngày... tháng ... năm.... của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên”.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 10 tháng 07 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung thư mời báo giá:

- Danh mục hàng hoá, dịch vụ. (Theo phụ lục đính kèm)
- Yêu cầu kỹ thuật mà các đơn vị cung cấp cần đáp ứng đúng theo phụ lục đính kèm.
- Thời gian hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn tiếp nhận báo giá.

- Địa điểm cung cấp: tại cơ sở 368 Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
Để Bệnh viện có thể lựa chọn những nhà cung cấp phù hợp, rất mong được sự quan tâm của tất cả các đơn vị cung cấp hàng hoá, dịch vụ trên toàn quốc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD (để báo cáo);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện; Website Sở Y tế);
- Lưu: VT, P.TCHC

GIÁM ĐỐC
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Quang Thanh

Lưu ý: - Người ký báo giá là người có thẩm quyền: giám đốc, chủ hiệu buôn, cửa hàng.

PHỤ LỤC
Đính kèm theo thư mời số 302 /TMBG-BV, ngày 04 tháng 07 năm 2025
của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
	Dịch vụ lắp đặt đường dây dẫn sau công tơ tại cơ sở 368 Trần Hưng Đạo, chi tiết:					
1	Dây cáp điện vặn xoắn 4 lõi ABC 4x70 mm ²	Mét	180			
2	Móc treo cáp ABC 4x70 mm ² - Chất liệu: phần thân móc treo cáp ABC được làm từ thép mạ kẽm nhúng nóng, phần vòng đệm được làm từ nhựa cao su. - Độ bền điện áp: $\geq 4\text{kV}/1$ phút - Phạm vi sử dụng: Sử dụng cho cáp ABC có tiết diện 70mm ² .	Cái	08			
3	Kẹp ngừng cáp ABC - Tiêu chuẩn áp dụng: AS 3766 - Độ bền điện áp: $\geq 4\text{kV}/1$ phút - Phạm vi sử dụng: Sử dụng cho cáp ABC có tiết diện từ 11-240mm ² .	Cái	04			
4	Khóa đỡ dây dẫn - Chất liệu: hộp kim nhôm hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. - Tiêu chuẩn: TCVN hoặc ISO 9001:2015	Cái	04			
5	Đầu cos đồng nhôm - Dùng cho dây có tiết diện 70 mm ²	Cái	08			
6	Bộ dây đai Inox và khóa đai Inox - 1 Bộ gồm 1 sợi dây đai Inox rộng 20mm, dài 1,2 mét và 1 khóa đai Inox. - Chất liệu: Inox 304 - Độ dày: 0,4mm	Bộ	24			
7	Aptomat 3 pha 100A - Số cực: 3 - Dòng điện định mức: 100A - Dòng ngắt mạch: 10KA	Cái	01			
8	Tụ bù hạ thế 20kvar	Bộ	01			

Lưu ý: - Người ký báo giá là người có thẩm quyền: giám đốc, chủ hiệu buôn, cửa hàng.

	- Gồm: 2 tụ 10kvar - Loại: tụ bù khô hình trụ tròn - Tần số hoạt động: 50Hz - Điện áp định mức: 440V - Số cực: 3 pha					
9	Ống nhựa xoắn HDPE 40/65 - Chất liệu: nhựa HDPE - Cấu trúc dạng xoắn ruột gà. - KT: đường kính ngoài 65mm, đường kính trong 40mm.	Mét	16			
10	Tủ điện ngoài trời - KT: (300x600x200)mm - Độ dày vỏ thép: 1mm – 1,2mm - Chất liệu: thép, sơn tĩnh điện. - Màu sắc: xám nhạt	Tủ	01			
11	Vật tư phụ (ốc, vít, dây rút, băng keo...)	Gói	01			
12	Nhân công + vận chuyển	Gói	01			

Ghi chú:

- Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí hàng hóa, vật tư, phí vận chuyển và nhân công lắp đặt hoàn thiện.
- Hình thức báo giá: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện: trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. *thực*

Lưu ý: - Người ký báo giá là người có thẩm quyền: giám đốc, chủ hiệu buôn, cửa hàng.